



# KIT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE CONDAMNATION

## KIT-18510/2



**Equipements de protection individuelle et de condamnation nécessaires pour toute intervention sur ouvrage électrique basse tension en mode hors tension.**

**Conforme à la norme NF C 18-510**

**Tension maximale d'utilisation : 1000 V**

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Consignation d'ouvrages électriques à l'aide du cadenas et du macaron de consignation.
- Isolation des mains avec la paire de gants isolants.
- Confort assuré lors du port des gants isolants grâce à la paire de sous-gants. Ne pas utiliser contre les risques mécaniques, thermiques, chimiques.
- Protection de la face en cas d'arc électrique de court – circuit.

## COMPOSITION avec quantité pour chaque référence

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
AL-230/111	1 cadenas de condamnation de couleur rouge avec anse laiton. Clé 111	Anse : Hauteur 50 mm Ø 6 mm
AP-467/1	1 macaron de consignation	Ø 100 mm
CG-10-C	1 paire de gants isolants électriques – 1000V AC – 1500 V DC IEC 60903 classe 0	Taille C = 10
CG-80-H	1 paire de sous-gants coton	Taille unique homme
MO-286	1 écran arc flash et isolant 1000 V AC/DC avec serre-tête	

